

प्रपत्र-श

दिनांक:-

अग्नि अंकेशण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेशण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित
कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ज) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास विलिंग बहस्त- झोलापुरी देवी रामपट्ट प्रसाद
स्मरणी विधा मौद्रिक पुरानी बाजार, नरकटियागांज

33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
 34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
 35. जल्द क्रोन (किस मंजिल पर / क्षेत्रफल):- नहीं
 36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर / क्षेत्रफल):- नहीं
 37. बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान:- हौं
 38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित घोड़ाइ के अनुसार / रास्ता वाधित नहीं):- २००-६००' (खला वापिसनीय)
 39. क्षेत्रिज निकास की स्थिति:- ठीक है
 40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत:- नहीं है
 41. तलघर में छत दूरी / जाने का रास्ता / वेन्टलेशन / इत्यादि:- नहीं
 42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात:- नहीं
 43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन:- नहीं
 44. धुआँ निकासी व्यवस्था:- नहीं
 45. विद्युत अधिष्ठापन:- है
 46. सब-स्टेशन / ड्रांसफॉर्मर:- नहीं
 47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत:- जनरेटर - २५KVA, १०KVA - ०२ KWT
 48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम:- नहीं
 49. आसमानी बिजली से सरक्षण के प्रावधान:- नहीं
 50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार):- है - डिलीवरी धोंप, विष व्याच - ५८वार्षिक
 51. स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम (धूम्र संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल):- नहीं
 52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- नहीं
 53. नली रील:- हौं - तीन
 54. वेट राईजर्स:- नहीं
 55. सूखी राईजर्स:- नहीं
 56. डाउन कमर:- है नहीं
 57. यार्ड हाइड्रेंट:- हौं
 58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या / कुल क्षमता-लीटर):-
 59. छत टैंक (संख्या / कुल क्षमता-लीटर):- १०००० LPM
 60. पम्पों की विवरणी- इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प / स्टैडब्यु डीजल पम्प / छिङ्काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प / बूस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति बिनट):- ड्लेक्ट्री-इल पम्प - ०५HP - ३०म्टा - ३००० LPM

81. पोर्टकल अग्निशमक यंत्र प्रत्येक प्रकार की संख्या / क्षमता / गुणवत्ता / मैक / क्रमांक / एक्सप्लोसिव

AUTHORITY

Stamp and Signature of Authority

(Name of Officer)

(Name of District)